

Deklaracja zgodności nr 34/2015

1. **Producent wyrobu budowlanego:**
ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72
Zakład produkujący:
ARMATOORA S.A.
37-400 Nisko, ul. Sandomierska 14
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**
Natryski przesuwne i stałe, deszczownie oraz przewody natryskowe do armatury sanitarnej
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU 28.14.20.0
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie, itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym pomieszczeniach wychowawczo-oświatowych, służby zdrowia, zakładach przemysłowych i usługowych (w tym branży spożywczej).
5. **Specyfikacja techniczna:**
Normy:
PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna - Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne (oryg.).
PN-EN 1113:2015-06 Armatura sanitarna – Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2 - Ogólna specyfikacja techniczna (oryg.).
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
 - graniczne parametry stosowania: ciśnienie dynamiczne 0,05 do 0,5 MPa (0,5 do 5 bar),
temperatura $\leq 70^{\circ}\text{C}$,
 - zalecany zakres stosowania : ciśnienie $0,1\text{MPa} \leq P \leq 0,3\text{MPa}$ ($1\text{ bar} \leq P \leq 3\text{ bar}$),
temperatura $\leq 42^{\circ}\text{C}$,
nominalna wielkość przyłączy $\frac{1}{2}"$,
 - grupa akustyczna II, klasa przepływu A, B, S.
7. **Badania techniczne:** nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną.

Pełnomocnik Zarządu
ds. Systemu Zapewnienia Jakości

Tomasz Mroziak

Kraków 09.11.2015 r.
(miejsce i data wystawienia)

Tomasz Mroziak
.....
(imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej)