



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60212-0035/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Grzejniki aluminiowe (członowe), modele: PREMIUM, G500F, KELLER, G600F, H600H**

Zawierający / containing: aluminium malowane proszkowo i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w pomieszczeniach obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym pomieszczeń techniczno-administracyjnych zakładów opieki zdrowotnej, obiektach oświatowo-wychowawczych oraz zakładach przemysłu, w tym branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, grzejniki powinny mieć gładkie powierzchnie płyt grzewczych, nie mogą posiadać żadnych elementów konwekcyjnych między płytami oraz osłon bocznych i górnej, a instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymagania te nie dotyczą pomieszczeń administracyjnych i technicznych. Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

ARMATURA KRAKÓW S. A.
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 72

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ARMATURA KRAKÓW S. A.
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 72



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.03.17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.03.17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 marca 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

The date of issue of the certificate: 17th March 2021

2 cup. *Jolanta Solecka*
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH